



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

«15» марта 2019 г.
дата составления

16 часов 00 мин.
время составления

ПРЕДПИСАНИЕ

к акту проверки №В-10/100-735-П от 15.03.2019 г.

На основании положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №50», и его законному представителю предписывается организовать устранение ниже указанных нарушений в установленные для этого сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Ответственным за электрохозяйство не пройдена очередная проверка знаний.	п. 1.4.28. ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).	до: 15.05.2019.
2	Отсутствует запирающее устройство распределительного щита.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	до: 15.05.2019.
3.	Нет знаков безопасности и диспетчерских наименований на дверях ВРУ-0,4кВ., распределительных щитах.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	до: 15.05.2019.
4.	На распределительных щитах столовой нет схемы назначения защитных аппаратов.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	до: 15.05.2019.
5.	ВРУ-0,4кВ.(в подвале)после ремонта электрооборудования не произведён демонтаж старого.	п. 2.2.40. ПТЭЭП.	до:1 5.05.2019.
6.	На светильниках освещения коридора 3 этажа отсутствуют рассеиватели.	п. 2.12.7. ПТЭЭП	до: 15.05.2019.
7.	В столовой не демонтировано старое электрооборудование.	п. 2.2.40. ПТЭЭП.	до: 15.05.2019
8.	Нет однолинейной схемы электроснабжения школы	п. 1.5.18. ПТЭЭП	до: 15.05.2019
9.	Отсутствует перечень должностей, и	п. 1.4.4. ПТЭЭП	до: 15.05.2019

профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности.		
--	--	--

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, **Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №50».**

г. Воронеж, переулок Туркменский, д.14в, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Информацию о выполнении предписаний направить в письменной форме по адресу: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82. Верхне-Донское управление Ростехнадзора (т. 263-54-03). Не выполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подпись лица, проводившего проверку:



В.Н. Титов

Подпись лица, присутствующего при проверке:



М.Р. Прасолова

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получил:

Глотова Надежда Михайловна – директор МБОУ «СОШ №50»

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

«15» марта 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)